

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-VN.PA01.B.01796/25

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Юнит Пауэр Технолоджис»,
Зарегистрировано Межрайонной ИФНС РФ № 46 по г. Москве, дата регистрации 27.05.2021,
ОГРН: 1217700251086, ИНН: 9718174017

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
127299, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Войковский, ул. Космонавта Волкова, д. 10, стр. 1.
Телефон: +74957804815, Адрес электронной почты: expert@unit-battery.ru

В ЛИЦЕ Генерального директора Коваленко Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава.

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Аккумуляторы свинцово-кислотные закрытые (герметизированные)
с маркировкой «UNIT», серии UP, UPH, UPHL, UPL, UPS, UFT, UCL, SP, XL, XGL, CBN, в комплекте с
соединительными элементами для батарейных блоков или ячеек.

Изготовитель: «SHENG CHANG TECH CO., LTD». Место нахождения (адрес юридического лица): ВЬЕТНАМ,
Lot I-1A-CN, DA3 street, My Phuoc 2 Industrial Park, My Phuoc Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: «SAITE POWER (VIETNAM) SOURCE
CO., LTD», ВЬЕТНАМ, Road No.6, An Phuoc IP, An Phuoc Ward, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam
(сведения о глобальном номере местоположения (GLN) отсутствуют, географические координаты ГЛОНАСС:
10.849491, 106.958492)

Серийный выпуск

КОД ОКПД 2 27.20.23.190,

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8507208008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 12.2.007.12-88 "Система стандартов безопасности труда. Источники тока химические. Требования безопасности"; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012 "Батареи свинцово-кислотные общего назначения (Типы с регулирующим клапаном). Часть 1. Общие требования, функциональные характеристики. Методы испытаний" (в части требований, установленных в подпунктах 4.1.2 - 4.1.4 пункта 4.1, пункте 4.4 раздела 4, а также в пунктах 5.4, 5.7 - 5.10 раздела 5); ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 "Батареи свинцово-кислотные стационарные. Часть 21. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний" (в части требований, установленных в пунктах 6.1 - 6.10, 6.18, 6.21 раздела 6).

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ: 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:

Протокол испытаний № 23X/3-10.01/25 от 10.01.2025 г. – Испытательный центр "Certification Group"
ИЛИ "HARD GROUP" ООО "Трансконсалтинг" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЦИ01).

Руководство по эксплуатации № rev. UEM082024_r1 от 30.09.2024 г.

Технический паспорт б/н от 24.10.2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Хранить в чистых, прохладных, сухих, вентилируемых и защищенных от погодных условий помещениях.
Температура хранения от 10°C до 25°C. Относительная влажность не менее 40% и не более 95%.

Не хранить рядом с радиаторами или бойлерами и под прямыми солнечными лучами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 27.01.2025 по 26.01.2030

М.П.

Коваленко Дмитрий Александрович

(подпись)

Фамилия, Имя, Отчество

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации

